

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

MAXGE ELECTRIC TECHNOLOGY
CO., LTD

No. 299 East Changhong Road, Wukang Town
313200 Deqing County
Zhejiang
China

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

**Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten
Überstromschutz, netzspannungsunabhängig (RCCB)**
***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral
overcurrent protection, functionally independent of line voltage***

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03; EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A1/AC:2016+A12:2017
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12; EN 61008-2-1:1994+A11:1998

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

Aktenzeichen: 5017202-1720-0001 / 320355

File ref.:

Ausweis-Nr. 40050898

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2019-10-28

(letzte Änderung / updated 2024-06-21)

Blatt 1
Page

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

MAXGE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD, No. 299 East Changhong Road, Wukang Town, 313200
DEQING COUNTY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

5017202-1720-0001 / 320355 / TL3 / KOH

letzte Änderung / updated

2024-06-21

Datum / Date

2019-10-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050898.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050898.

Fehlerstromschutzschalter ohne eingebauten Überstromschutz, netzspannungsunabhängig (RCCB) ***RCCB, residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection, functionally independent of line voltage***

Typ(en) / Type(s)

SGR/2

SGR/4

ALR/2

ALR/4

EPR/2

EPR/4

EPR-2

MGR/2

MGR/4

Bemessungsspannung
Rated voltage

1P+N: AC 240 V
3P+N: AC 415 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A; 80 A

Anzahl der Pole
Number of poles

1P+N; 3P+N (N rechts)
1P+N; 3P+N (neutral on right side)

Bemessungsfehlerstrom
Rated residual operating current

16 A ... 25 A: 10 mA; 30 mA; 100 mA; 300 mA
32 A ... 80 A: 30 mA; 100 mA; 300 mA

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A: 500 A
63 A: 630 A
80 A: 800 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Rated conditional short-circuit current

10 kA

Vorsicherung / Kurzschlusschutzeinrichtung
Fuse / Short-circuit protection device

Silberdraht
silver wire

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40050898 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder

MAXGE ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD, No. 299 East Changhong Road, Wukang Town, 313200
DEQING COUNTY, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.

5017202-1720-0001 / 320355 / TL3 / KOH

letzte Änderung / updated

2024-06-21

Datum / Date

2019-10-28

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40050898.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40050898.

Verhalten bei Gleichstromanteilen
Behaviour in presence of d.c. components

Typ A / type A

Anbringungsart
Attachment type

Tragschienenmontage
DIN-Rail mounting

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

-25 ... +40°C

Bemessungsfrequenz
Rated frequency

50/60 Hz

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.